



HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 (1) 48 01 999, fax: 385 (1) 48 29 000
www: <http://www.arhiv.hr>, e-mail: hda@arhiv.hr

KLASA: 406-03/24-03/14
URBROJ: 565-02/3-444-4
Zagreb, 16. travnja 2024.

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
KOJI SU PREUZELI/ZAPRIMILI
DOKUMENTACIJU O NABAVI**
- svima -

PREDMET: Pojašnjenje dokumentacije za provedbu postupka jednostavne nabave
„Održavanje elektroinstalacija na svim lokacijama HDA
Evidencijski broj nabave (44-44/2024 iz Plana nabave roba, radova i usluga za
2024.), CPV 50710000)

Poštovani,

Dana 15. travnja 2024. godine zainteresirani gospodarski subjekt postavio je upit vezan uz stavke troškovnika:

Upiti vezani uz troškovnik:

3.8.	Izrada izjednačenja potencijala svih metalnih masa	kom	1
------	--	-----	---

Molimo info i pojašnjenje za stavku 3.8. jer stavka kaže SVIH METALNIH MASA - šta se podrazumijeva pod tom stavkom ?

3.30.	Dobava i montaža priključnice 1-struke, bijela	kom	1
3.31.	Dobava i montaža priključnice 2-struke, bijela	kom	1
3.32.	Dobava i montaža priključnice 3-struke, bijela	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih priključnica – nadgradne, ugradne, za parapetne kanale ?

3.40.	Dobava i ugradnja telefonske utičnice 3 x RJ12	kom	1
3.41.	Dobava i ugradnja računarske utičnice jednostruka 1xRJ45, cat5e.	kom	1
3.42.	Dobava i ugradnja računarske utičnice dvostruka, 2xRJ45, cat5e.	kom	1
3.43.	Dobava i ugradnja računarske utičnice jednostruka 1xRJ45, cat6.	kom	1
3.44.	Dobava i ugradnja računarske utičnice dvostruka, 2xRJ45, cat6.	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih priključnica – nadgradne, ugradne, za parapetni kanal ?

4.1.	Dobava, montaža i spajanje LED ugradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 2x18W	kom	1
4.2.	Dobava, montaža i spajanje* LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 2x18W	kom	1
4.3.	Dobava, montaža i spajanje LED ugradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 3x18W	kom	1

4.4.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 3x18W	kom	1
43.	Dobava, montaža i spajanje LED ugradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 4x18W	kom	1
4.6.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 4x18W	kom	1
4.7.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 2x36W	kom	1
4.8.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 3x36W	kom	1
4.9.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 4x36W	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih LED rasvjetnih armatura, da li treba ponuditi LED cijevi zamjenu za fluo cijevi (18W i 36W) ili kompletne nove armature sa led cijevima).

4.20.	Dobava, ugradnja vodotjesne rasvjetne armature s LED lampama 2x28W sa elektronskom prigušnicom, tip kao Disano Hydro, komplet s lampama i svim potrebnim priborom za montažu i funkcionalnost. LED	kom	1
4.21.	Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke LED 2 x 36 W, nadgradno, IP 65 kao tip DISANO, HVDRO 951	kom	1
4.22.	Dobava, ugradnja vodotjesne rasvjetne armature s LED lampama 2x54W sa elektronskom prigušnicom, tip kao Disano Hydro, komplet s lampama i svim potrebnim priborom za montažu i funkcionalnost.	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih DISANO HYDRO svjetiljki, LED cijevi ne trebaju elektronske prigušnice kao FLUO cijevi. Da li treba nuditi LED cijevi za zamjenu u Disano svijetiljkama ili nove DISANO svjetiljke ?

Naručitelj daje pojašnjenje/odgovor:

3.8.	Izrada izjednačenja potencijala svih metalnih masa	kom	1
------	--	-----	---

Molimo info i pojašnjenje za stavku 3.8. jer stavka kaže SVIH METALNIH MASA - šta se podrazumijeva pod tom stavkom ?

- **ODGOVOR:** Sve metalne površine potrebno je povezati i propisno uzemljiti

3.30.	Dobava i montaža priključnice 1-struke, bijela	kom	1
3.31.	Dobava i montaža priključnice 2-struke, bijela	kom	1
3.32.	Dobava i montaža priključnice 3-struke, bijela	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih priključnica – nadgradne, ugradne, za parapetne kanale ?

ODGOVOR: priključnica podrazumijeva zidnu utičnicu: jednostruka dvostruka trostruka , bijele boje

3.40.	Dobava i ugradnja telefonske utičnice 3 x RJ12	kom	1
3.41.	Dobava i ugradnja računarske utičnice jednostruka 1xRJ45, cat5e.	kom	1
3.42.	Dobava i ugradnja računarske utičnice dvostruka, 2xRJ45, cat5e.	kom	1
3.43.	Dobava i ugradnja računarske utičnice jednostruka 1xRJ45, cat6.	kom	1
3.44.	Dobava i ugradnja računarske utičnice dvostruka, 2xRJ45,cat6.	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih priključnica – nadgradne, ugradne, za parapetni kanal ?

- **ODGOVOR: Treba nuditi utičnice za parapetne kanale**

4.1.	Dobava, montaža i spajanje LED ugradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 2x18W	kom	1
4.2.	Dobava, montaža i spajanje* LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 2x18W	kom	1
4.3.	Dobava, montaža i spajanje LED ugradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 3x18W	kom	1
4.4.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 3x18W	kom	1
4.3.	Dobava, montaža i spajanje LED ugradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 4x18W	kom	1
4.6.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 4x18W	kom	1
4.7.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 2x36W	kom	1
4.8.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 3x36W	kom	1
4.9.	Dobava, montaža i spajanje LED nadgradne rasvjetne armature sa sjajnim rasterom 4x36W	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih LED rasvjetnih armatura, da li treba ponuditi LED cijevi zamjenu za fluo cijevi (18W i 36W) ili kompletne nove armature sa led cijevima) .

- **ODGOVOR: Treba nuditi kompletne nove armature s led cijevima .**

4.20.	Dobava, ugradnja vodotjesne rasvjetne armature s LED lampama 2x28W sa elektronskom prigušnicom, tip kao Disano Hydro, komplet s lampama i svim potrebnim priborom za montažu i funkcionalnost. LED	kom	1
4.21.	Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke LED 2 x 36 W, nadgradno, IP 65 kao tip DISANO, HVDRO 951	kom	1
4.22.	Dobava, ugradnja vodotjesne rasvjetne armature s LED lampama 2x54W sa elektronskom prigušnicom, tip kao Disano Hydro, komplet s lampama i svim potrebnim priborom za montažu i funkcionalnost.	kom	1

Molimo info i pojašnjenje traženih DISANO HYDRO svjetiljki, LED cijevi ne trebaju elektronske prigušnice kao FLUO cijevi. Da li treba nuditi LED cijevi za zamjenu u Disano svjetiljkama ili nove DISANO svjetiljke ?

- **ODGOVOR: Treba nuditi komplet nove svjetiljke**

Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavnih nabava Hrvatskog državnog arhiva, KLASA: 406-09/17-01/04, URBROJ: 565-02/00-17-1 od 29. svibnja 2017. godine (<http://www.arhiv.hr/LinkClick.aspx?fileticket=UnDzncob87Y%3d&tabid=161&portalid=0&mid=3473>) gospodarski subjekti mogu od HDA zahtijevati objašnjenja vezana za poziv za dostavu ponuda i to najkasnije tri (3) dana prije isteka roka za dostavu ponuda, a HDA je dužan poslati svim gospodarskim subjektima koji su preuzeli/zaprimili dokumentaciju za nabavu, objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja, na dokaziv način, najkasnije dva (2) dana prije isteka roka za dostavu ponuda.

GS postavio je upit u propisanom roku. S obzirom se stavke troškovnika ne mijenjaju već se samo dodatno pojašnjavaju, a Naručitelj je objavio pojašnjenja u propisanom roku, rok za dostavu ponuda ostaje i dalje isti, 18. travnja 2024. godine u 13 sati.

S poštovanjem,

STRUČNO POVJERENSTVO HDA

Dostaviti:

1. Gospodarskim subjektima kojima je dostavljen poziv za nadmetanje
2. Objava na web stranici
3. Pismohrana, ovdje